

KERAVA

ERVVO

Muistio 4

Sisäilmatyöryhmä 26.4.2022

ERVVO

KERAVA

SISÄILMATYÖRYHMÄ**Aika** 26.4.2022 klo 13.00 – 13.40**Paikka** Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta**Läsnä** Ulla Lignell sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
Kristiina Pasula kiinteistöjohtaja
Sirpa Valén vs. perusopetusjohtaja
Hannele Koskinen varhaiskasvatusjohtaja
Maija Haapala hallintopäällikkö, sote
Kirsi Makkonen työsuojeluvaltuutettu
Arja Rosenberg työterveyshuollon edustaja**Asiantuntijat:**Helmi Heiska terveystarkastaja
Eija Rissanen viestinnän asiantuntija**Poissa:**Bill Winter vs. kiinteistöpäällikkö
Jussi Komokallio turvallisuuspäällikkö
Pia Kauppinen vs. kaupunginlakimies
Jaakko Haapala liikuntapaikkapäällikkö
Hannu Minkkinen projektipäällikkö**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

26.4.2022

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Päiväkoti Aarre

5.4.2022 ilmoitus viemärin hajusta eteisessä.

Käsittely 26.4.2022

Tilanne korjattu huollon toimesta.

3.2. Päiväkoti Trollebo

12.4.2022 ilmoitus kahden tilan huonosta ilmasta iltapäivisin ja epäily tietoliikennekaapin aiheuttamasta tilan lämpenemisestä.

Käsittely 26.4.2022

Kiinteistöön on tulossa ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmanvaihdon säätö kulu-
van vuoden aikana. Tietoliikennekaapin ja huoneen lämpötilat mitattu ja todettu ole-
van tavanomaisella tasolla.

3.3. Keravan lukio

4.4. ja 26.4.2022 kaksi ilmoitusta yhteen työtilaan (ei opetustila) liittyen huonosta si-
säilmasta, oirekokemuksista ja tuulettamismahdollisuuden puuttumisesta.

Käsittely 26.4.2022

Tila kuuluu kiinteistön vanhimman ilmanvaihtokoneen palvelualueelle. Selvitetään
mahdollisimman pian ilmanvaihtokoneen kunto sekä mahdollisuudet tehostaa sen
toimintaa.

3.4. Savion koulu

14.4. ja 20.4.2022 kaksi ilmoitusta yhteen luokkatilaan liittyen oirekokemuksista ja
märän betonin hajusta.

Käsittely 26.4.2022

Tilan rakenteiden kosteudet on käyty tarkistamassa, ja poikkeavaa ei havaittu. Ais-
tinvaraisesti tilassa ei kohdekäynnillä todettu poikkeavia hajuja. Koulun ilmanvaihto-
järjestelmä on nuohottu ja säädetty joululomalla 2021, ja ilmamäärät ovat suunnitel-
mien mukaiset. Ikkunatuuletus on suositeltavaa. Tila kuuluu alueeseen, jossa ke-
sällä 2021 on tehty tiivistyskorjauksia, jotka tähtäävät sisäilman laadun parantami-
seen. Kiinteistöön on suunniteltu peruskorjausta lähivuosien aikana.

3.5. Keravanjoen koulu

14.4.2022 ilmoitus yhden luokkatilan ulkoseinän ulokkeen kohdalla sadevesien ohjautumisesta rännin ohi.

Käsittely 26.4.2022

Kaupunkitekniikka hoitaa tarvittavat korjaukset.

3.6. Killan koulu

21.4.2022 ilmoitus oppilashuollon työtilan tunkkaisuudesta ja oirekokemuksista.

Käsittely 26.4.2022

Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu, tiivistetty ja säädetty sekä rakenteet tiivistetty. Oireista on hyvä olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.7. Vanha kauppalantalo

29.3.-13.4.2022 kolme ilmoitusta kahdelta henkilöltä oirekokemuksista.

Käsittely 26.4.2022

Lisätiloiksi esitettiin viime kokouksessa oirehtiville työntekijöille huoneita Kauppa-kaari 4:sta. Työllisyyden kuntakokeilun työntekijöille toteutetaan työterveyshuollon toteuttamana työpaikkaselvitys 31.5.2022. Sen yhteydessä toteutetaan sisäilmaoirekysely Keravan kaupungin työntekijöille. ELY- ja TE-toimiston työntekijöille pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan myös sisäilmaoirekysely heidän työterveyshuollostaan vastaavan tahon toimesta. Tietosuojasyistä johtuen työterveyshuollot voivat toteuttaa kyselyn vain omille asiakkailleen.

3.8. Kaupungintalo

30.3. ja 4.4.2022 kaksi ilmoitusta kuumuudesta ja tunkkaisuudesta ohjaamon tiloissa

Käsittely 26.4.2022

Kiinteistön huoltoliikkeeltä saadun tiedon mukaan ilmanvaihto ollut puolella teholla pakkasvahdin rikkoontumisesta johtuen, tilanne on korjattu. Kaupunki ei omista kiinteistöä, joten kiinteistön huollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö.

4. Muut asiat

Työterveyshuollossa on ajalla 25.3.-21.4.2022 asioinut yksi henkilö sisäilmaoireisiin liittyen.

Keravan kaupunki

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.