

**KERAVA**

**ERVVO**

## **Muistio 6**

Sisäilmatyöryhmä 21.6.2022

**ERVVO**

**KERAVA**

**SISÄILMATYÖRYHMÄ**

Aika 21.6.2022 klo 13.00 – 13.30

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Bill Winter	vs. kiinteistöpäällikkö
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Sirpa Valén	vs. perusopetusjohtaja
	Maija Haapala	hallintopäällikkö, sote
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Merja Sairanen	2. varatyösuojeluvaltuutettu
	Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja
	Asiantuntijat:	
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
	Poissa:	
	Pia Kauppinen	vs. kaupunginlakimies
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

**2. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

21.6.2022

### 3. Uudet sisäilmailmoitukset

#### 3.1. Päiväkoti Aarre

21.6.2022 ilmoitus oirekokemuksista ryhmätilassa.

Käsittely 21.6.2022

Ilmanvaihtojärjestelmästä on löydetty kuitulähteitä ja ne poistetaan. Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Työ toteutetaan kesän aikana.

#### 3.2. Heikkilän päiväkoti

21.6.2022 ilmoitus oirekokemuksista kahdessa yläkerran ryhmätilassa.

Käsittely 21.6.2022

Laajennusosan yläkerran ja vanhan osan ilmanvaihtojärjestelmissä on todettu kuitulähteitä. Kuitulähteiden poistotyö on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa.

#### 3.3. Killan koulu

1.6.2022 ilmoitus oirekokemuksista työtilassa.

Käsittely 21.6.2022

Ilmanjakoa kyseisessä tilassa parannetaan kesän aikana.

#### 3.4. Vanha kauppalantalo

1.6.-17.6.2022 kahdeksan ilmoitusta viideltä eri henkilöltä oirekokemuksista.

Käsittely 21.6.2022

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksen valmistuttua mietitään jatkotoimenpiteitä.

#### 3.5. Kaupungintalo

Ohjaamo

6.-17.6.2022 viisi ilmoitusta kuumuudesta ja oirekokemuksista.

Käsittely 21.6.2022

Tilojen jäähdytys laitetaan päälle huollon toimesta. Selvitetään jäähdytysjärjestelmän säätömahdollisuudet.

### **3.6. Kauppakaari 4**

Nuorten talo

16.-17.6.2022 kaksi ilmoitusta kuumuudesta ja tunkkaisuudesta.

Käsittely 21.6.2022

Ilmalämpöpumppu on mennyt rikki, ja se korjataan takuutyönä.

### **4. Muut asiat**

Työterveyshuoltoon on ajalla 26.5.-16.6.2022 ollut viisi yhteydenottoa sisäilmaoireisiin liittyen.

### **5. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.