

Muistio 10/2021

23.11.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 23.11.2021 klo 13.00 – 13.36

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio, sekä Teams-kokousalusta

Läsnä

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Kristiina Pasula | kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja |
| Pia Kauppinen | kaupunginlakimies, sihteeri |
| Jaakko Haapala | liikuntapäällikkö |
| Hannele Koskinen | varhaiskasvatusjohtaja |
| Arja Rosenberg | työterveyshuollon edustaja |
| | perusopetusjohtaja |
| | hallintopäällikkö, sote |

Asiantuntijat

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Helmi Heiska | terveystarkastaja |
| Hannu Minkkinen | projektipäällikkö |
| Eija Rissanen | viestinnän asiantuntija |

Poissa

| | |
|------------------|--|
| Ulla Lignell | sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja |
| Jussi Komokallio | työsuojelupäällikkö |
| Kirsi Makkonen | työsuojeluvaltuutettu |
| Mika Smirnov | kiinteistöpäällikkö poissa |

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Jaakkolan päiväkot

3.11.2021 ilmoitus lapsen oireista.

Käsittely 23.11.2021

Keväällä helmikuusta toukokuuhun 2021 päiväkodissa toteutui jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, ja tuloksissa ei ollut poikkeavaa. Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty vuonna 2019. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä Keravan lastenneuvolaan.

18.11.2021 ilmoitus oireista työtilassa.

Käsittely 23.11.2021

Keväällä helmikuusta toukokuuhun 2021 päiväkodissa toteutui jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, ja tuloksissa ei ollut poikkeavaa. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.2. Savenvalajan päiväkot

11.11.2021 ilmoitus oireista päiväkodin vanhalla puolella.

14.11.2021 ilmoitus oireista alakerrassa.

Käsittely 23.11.2021

Vanhan puolen korjaustyöt aloitettiin vanhimman osan purkamisen jälkeen mahdollisen pölyn leviämisen estämiseksi. Kaikki kuntotutkimuksissa havaitut korjaustarpeet on toteutettu. Vanhan puolen lattian uusiminen on tehty suosituksia mittavammin eli kaikki vanhan puolen lattiapinnoitteet on uusittu ja lisätty mukavuuslattialämmitys. Rakenneliittymät on tiivistetty ja ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty ja alakatot ja vaimennusverhoukset on uusittu. Päiväkodista työryhmälle 23.11.2021 tulleen ilmoituksen mukaan tilanne on jo paranemaan päin. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.3. Sompion päiväkot

17.11.2021 ilmoitus oireista päiväkodin yläkerran toimistohuoneessa.

Käsittely 23.11.2021

Päiväkodin peruskorjaussuunnittelu on alkamassa, ja korjaus on suunniteltu tässä vaiheessa keväälle 2023. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.4. Marttilan päiväkot (Elloksen kiinteistö)

22.11.2021 ilmoitus oireista ja huonosta sisäilmasta päiväkodin toisessa kerroksessa.

Käsittely 23.11.2021

Tilanne tarkistetaan pikaisesti. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.5. Killan koulu

17.11.2021 ilmoitus oireista esikoulun luokkatilassa.

17.11.2021 ilmoitus oireista.

Käsittely 23.11.2021

Ilmanvaihdon säätöä on aloitettu, ja työ on kesken. Rakennustekniset tiivistystyöt on tekemättä vielä eskaritiloissa, ja ne toteutetaan esikoulun kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana. Tilannetta seurataan, ja oireiden osalta suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

17.11.2021 ilmoitus oireista luokkatilassa.

Käsittely 23.11.2021

Ilmanvaihdon säätöä on kiinteistössä aloitettu, ja työ on kesken. Rehtorin kanssa sovittavana ajankohtana toteutetaan ilmanvaihdon säätö. Koulun tiivistyskorjaus on edelleen käynnissä.

3.6. Savion koulu

1.11.2021 ilmoitus lapsen oireista esiopetuksen luokkatilassa.

17.11.2021 ilmoitus oireista luokkatilan ilmanvaihtoon ja hajuun liittyen.

Käsittely 23.11.2021

Sisäilman laadun parantamiseen tähtäävät rakennustekniset korjaustoimenpiteet on tehty. Ilmanvaihdon nuohous ja säätö on kiinteistössä vielä kesken, ja suunnitelmien mukaan se toteutuisi joululoman aikana. Seurataan, helpottaako tämä koettua oireilua. Työohjelmassa on alustavasti suunniteltu kiinteistön peruskorjausta.

3.7. Keravan lukio (Nikkarin koulu)

28.10.2021 kaksi ilmoitusta oireista samassa luokkatilassa.

Käsittely 23.11.2021

Ilmanvaihdon nuohous ja säätö on tilattu, ja ne toteutuvat suunnitelman mukaan joululoman aikana. Seurataan, onko näillä toimenpiteillä vaikutusta koettuun oireiluun. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.4 Vanha kauppalantalo

2.11.2021 kaksi ilmoitusta oireista ja huonosta sisäilmasta koko talossa.

4.11.2021 ilmoitus oireista ja huonosta sisäilmasta useassa eri tilassa.

4.11.2021 ilmoitus oireista toisen kerroksen huoneessa.

10.11.2021 ilmoitus oireista ja huonosta sisäilmasta ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sekä hajusta toisessa kerroksessa.

15.11.2021 ilmoitus oireista ja huonosta sisäilmasta koko kiinteistössä.

Käsittely 23.11.2021

Tiloihin tuodaan marraskuun aikana jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, jolla seurataan tilojen painesuhteita, lämpötilaa, hiilidioksidia ja ilman suhteellista kosteutta vähintään kaksi viikkoa. Tulosten pohjalta arvioidaan tilannetta. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.5 Nuorten työpaja Jenga

8.11.2021 ilmoitus työtilojen kylmyydestä.

Käsittely 23.11.2021

Työtilojen ilmanvaihdosta ja lämmityksestä huolehtivat IV-laitteet ovat teknisen työskentelyn tiloissa rikki. Korjaus on tilattu, ja jos se viivästyy, lämpötilasta huolehditaan erillisratkaisulla. Lämpötilaa on ilmoituksen jälkeen nostettu ja tilanne on parantunut.

4. Muut asiat

4.1. Työterveys

Seurantajaksolla 21.10.-19.11.2021 työterveyshuoltoon on tullut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä seitsemän yhteydenottoa, viideltä eri työntekijältä.

4.2. Muita huomioita

Lämmityskausi on alkanut, ja erityisesti pakkasten aikana sisäilman suhteellinen kosteus on alhainen. Nämä tekijät aiheuttavat mm. limakalvojen kuivumista ja erilaisia ärsytysoireita. Ajankohtaan liittyvät flunssasairaudet lisäävät myös oirehdintaa.

5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.36.