

Muistio 4/2021  
27.4.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 27.4.2021 klo 13.00 – 13.40

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä Ulla Lignell sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri  
Mika Smirnov kiinteistöpäällikkö  
Terhi Nissinen perusopetusjohtaja  
Jaakko Haapala liikuntapaikkapäällikkö  
Kirsi Makkonen työsuojeluvaltuutettu

Asiantuntijat:

Helmi Heiska terveystarkastaja  
Eija Rissanen viestinnän asiantuntija, klo 13.10 alkaen

Poissa Kristiina Pasula kiinteistöjohtaja  
Hannele Koskinen varhaiskasvatusjohtaja  
Jussi Komokallio turvallisuuspäällikkö  
Riikka Uoti hallintopäällikkö, soster  
Hannu Minkkinen projektipäällikkö  
Arja Rosenberg työterveyshuollon edustaja

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

**2. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

27.4.2021

### **3. Uudet sisäilmailmoitukset**

#### **3.1. Vanha kauppalantalo**

31.3.-23.4.2021 neljä ilmoitusta oireilusta.

Käsittely 27.4.2021

Kohteen ilmanvaihto on ollut puolella teholla, 27.4.2021 ilmanvaihto laitettu täydelle teholle.

Tehdyistä tutkimuksista ei löydy selkeää selittävää tekijää oirehdintaan.

Ilmanpuhdistimilla helpotetaan nykyistä tilannetta. Kaupunkitekniikka käy läpi kaikki olemassa olevat raportit ja tutkimuslosteet kiinteistöstä jatkon arvioimiseksi. Henkilökunnalle järjestetään infotilaisuus tehdyistä tutkimuksista ja toimenpiteistä vielä tämän kevään aikana.

#### **3.2. Sorsakorven päiväkoti**

19.-27.4.2021 kolme ilmoitusta raskaasta ilmasta ja oireilusta.

Käsittely 27.4.2021

Ilmanvaihtojärjestelmässä on ollut kevään aikana kaksi erillistä toimintahäiriötä. Ensimmäisellä kerralla ilmanvaihtokoneen hihna on ollut poikki, jolloin ilmanvaihto ei toimi. Toisella kerralla poistoilmapuhaltimen moottori on ollut rikki. Nämä on nyt korjattu. Huolto on käynyt viimeksi 27.4. tarkistamassa ilmanvaihdon, joka toimi normaalisti. Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu vuonna 2018. Tilannetta seurataan.

#### **3.3. Jaakkolan koulu**

12.4.2021 huoltajan ilmoitus oppilaan oireilusta.

Käsittely 27.4.2021

Olosuhteita on seurattu jatkuvatoimisesti syksystä 2018 alkaen, ja olosuhteissa ei ole todettu poikkeavaa. Uusi Keravanjoen monitoimitalo otetaan käyttöön syyslukukauden 2021 alussa.

#### **3.4. Killan koulu**

13.4.2021 ilmoitus puutteellisesta ilmanvaihdosta yhdessä luokkatilassa.

Käsittely 27.4.2021

Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Parhaillaan on käynnissä Ilmanvaihtokanaviston tiivistyö, sen jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan ja ilmamäärät säädetään.

### **4. Muut asiat**

Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien päiväkotien ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset,

27.4.2021

korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella tai toiminta-ajan ulkopuolella hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

## **5. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40