

KERAVA

ERVVO

Muistio 5

Sisäilmatyöryhmä 31.5.2022

ERVVO

KERAVA

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 31.5.2022 klo 13.00 – 13.30

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä Ulla Lignell sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
Kristiina Pasula kiinteistöjohtaja
Bill Winter vs. kiinteistöpäällikkö
Hannele Koskinen varhaiskasvatusjohtaja
Maija Haapala hallintopäällikkö, sote
Jaakko Haapala liikuntapaikkapäällikkö

Asiantuntijat:

Helmi Heiska terveystarkastaja
Eija Rissanen viestinnän asiantuntija, klo 13.20 alkaen

Poissa:

Sirpa Valén vs. perusopetusjohtaja
Jussi Komokallio turvallisuuspäällikkö
Pia Kauppinen vs. kaupunginlakimies
Hannu Minkkinen projektipäällikkö
Kirsi Makkonen työsuojeluvaltuutettu
Arja Rosenberg työterveyshuollon edustaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Heikkilän päiväkot

3.5.2022 huoltajan ilmoitus homeen hajusta lisäsiiven sisäänkäynnin ja käytävän alueella.

Käsittely 31.5.2022

Hajun lähde on sähkökaappi, jonka osalta ei ole vielä voitu toteuttaa tarvittavia tiivistystöitä. Ne toteutetaan heti, kun ne päiväkodin toimintaa häiritsemättä voidaan toteuttaa. Samalla on tarkoitus korjata kyseisellä käytäväalueella olevat liikunta-
saumat. Ryhmätilojen osalta tiivistykset on jo saatu toteutettua.

3.2. Päiväkot Aarre

11.5.2022 ilmoitus oirekokemuksista muussa kuin lasten ryhmätilassa.

Käsittely 31.5.2022

Ilmanvaihtojärjestelmästä on löydetty kuitulähteitä ja ne poistetaan. Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään. Työ on tilattu huhtikuussa ja suunnitelmien mukaan työ toteutuu kesän aikana.

3.3. Keravan lukio

5.5.2022 ilmoitus oirekokemuksista liittyen yhteen työtilaan (ei opetustila) sekä sen viereisiin wc-tilaan ja eteiseen.

Käsittely 31.5.2022

Tutkimuksiin perustuvat korjaustoimenpiteet on kiinteistössä toteutettu. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tärkeää.

3.4. Killan koulu

11.5.2022 ilmoitus työtilan tunkkaisuudesta ja oirekokemuksista.

Käsittely 31.5.2022

Ilmanjakoa kyseisessä tilassa parannetaan.

3.5. Vanha kauppalantalo

27.4.-28.5.2022 20 ilmoitusta yhdeksältä eri henkilöltä oirekokemuksista.

Käsittely 31.5.2022

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on meneillään ja se valmistuu elokuun loppuun

31.5.2022

mennessä. Selvitys sisältää myös oirekyselyn sisäilmaan liittyen. Selvityksen valmistuttua mietitään jatkotoimenpiteitä.

3.6. Kaupungintalo

10. ja 18.5.2022 kaksi ilmoitusta kuumuudesta ja oirekokemuksista ohjaamon tiloissa.

Käsittely 31.5.2022

Tilojen jäähdytys laitetaan päälle huollon toimesta. Selvitetään jäähdytysjärjestelmän säätömahdollisuudet.

3.7. Santaniitynkatu 1 / Kotihoito

12. ja 31.5.2022 kaksi ilmoitusta ilmanvaihdon epätasaisesta toiminnasta, remontin aiheuttamasta haitasta ja oirekokemuksista.

Käsittely 31.5.2022

Ilmanvaihtojärjestelmän säätötyöt ovat aiheuttaneet ajoittaista häiriötä ilmanvaihdon toimintaan. Työ on saatu valmiiksi. Muut remonttityöt alkavat olla loppusuoralla.

3.8. Kauppakaari 4

Nuorten aseman viereinen huoneisto
27.4.2022 kaksi ilmoitusta oirekokemuksista.

Käsittely 31.5.2022

Kauppalantalon työntekijöille lisätiloiksi tarjottujen tilojen tutustumiskäynnillä henkilöt kokivat oireita.

Nuorten talo

4.5.2022 ilmoitus tunkkaisesta sisäilmasta.

Käsittely 31.5.2022

Selvitetään ilmanvaihdon toiminta.

3.9. Sampolan palvelukeskus

28.4.2022 ilmoitus kuumuudesta ja tunkkaisuudesta hammashoitolan tilassa.

Käsittely 31.5.2022

Jäähdytysjärjestelmästä on löydetty vika. Korjaus on tilattu.

4. Muut asiat

Työterveyshuollossa on ajalla 22.4.-30.5.2022 asioinut kaksi henkilöä sisäilmaoireisiin liittyen (tieto kokouksen jälkeen työterveyshuollosta).

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.