

KERAVALA

ERVVO

Muistio 7

Sisäilmatyöryhmä 23.8.2022

ERVVALA

KERVVO

SISÄILMATYÖRYHMÄ**Aika** 23.8.2022 klo 13.05 – 13.50**Paikka** Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Petri Koskinen	kiinteistöpäällikkö
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Sirpa Valén	vs. perusopetusjohtaja
	Maija Haapala	hallintopäällikkö, sote
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja
	Asiantuntijat:	
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
	Poissa:	
	Pia Kauppinen	vs. kaupunginlakimies
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Päiväkoti Aarre

16.8.2022 ilmoitus oirekokemuksista ryhmätilassa.

Käsittely 23.8.2022

Ilmanvaihtojärjestelmän nuohoukseen liittyvä säätötyö on meneillään.

3.2. Ellos

7.7. ja 2.8.2022 kaksi ilmoitusta oirekokemuksista.

Käsittely 23.8.2022

Kiinteistössä oleva ilmanvaihto toimii normaalisti. Oireista on tärkeää olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.3. Keskustan elementtipäiväkoti

27.6. ja 16.8.2022 kolme ilmoitusta kuumuudesta.

Käsittely 23.8.2022

Kuumimpiin tiloihin on viety kaksi erillistä siirrettävää ilmastointilaitetta helteiden ajaksi. Verhot ja ikkunat on tärkeää pitää kiinni päiväsaikaan.

3.4. Kurjenpuiston päiväkot

5.8.2022 huoltajan ilmoitus lapsen oirekokemuksista.

Käsittely 23.8.2022

Kyseessä ei ole kaupungin kiinteistö. Kaupunkitekniikka on yhteydessä kiinteistöä huoltavaan yritykseen. Suositellaan olemaan yhteydessä lastenneuvolaan oireilusta.

3.5. Päivölänkaaren päiväkot

17.8.2022 kaksi ilmoitusta kuumuudesta.

Käsittely 23.8.2022

Kiinteistössä ei ole jäähdtytystä. Lämpötila seuraa ulkoilman lämpötiloja. Verhot ja ikkunat on tärkeää pitää kiinni päivällä.

3.6. Sorsakorven päiväkoti

27.6. ja 18.8.2022 neljä ilmoitusta keittiön ja koko päiväkodin kuumuudesta.

Käsittely 23.8.2022

Ikkunat ja verhot on tärkeää pitää kiinni päiväsaikaan, kun on kuuma. Selvitetään keittiön viilennysmahdollisuutta.

3.7. Ahjon koulu

Tupakoulu

18.8.2022 ilmoitus oirekokemuksista.

Käsittely 23.8.2022

Ilmanvaihtojärjestelmän nuohoukseen liittyvä säätötyö on meneillään.

3.8. Savion koulu

15.8.2022 ilmoitus oirekokemuksista.

Käsittely 23.8.2022

Kuntotutkimuksessa esiin tulleet kiireellisiä toimia edellyttäneet korjaukset on kiinteistössä tehty. Savion koulun peruskorjaus on alustavasti suunniteltu lähivuosille.

3.9. Vanha kauppalantalo

23.6. – 23.8.2022 13 ilmoitusta yhdeksältä eri henkilöltä oirekokemuksista.

Käsittely 23.8.2022

Työllisyyden kuntakokeilun työpaikkaselvitys on valmistumassa. Tilajärjestelyjen suunnittelu on käynnissä.

3.10. Kaupungintalo

Toimistotilat

18.8.2022 ilmoitus tunkkaisesta ilmasta ja homeenhajusta kokoushuoneessa

Ohjaamo

28.6. ja 7.7.2022 kaksi ilmoitusta kuumuudesta ja wc-tilan homeenhajusta.

Käsittely 23.8.2022

Kiinteistö ei ole kaupungin oma. Kiinteistöhuoltoon ilmoitetaan asiasta.

23.8.2022

3.11. Kauppakaari 4

Nuorten talo

30.6. – 19.8.2022 kahdeksan ilmoitusta kuumuudesta ja tunkkaisuudesta.

Käsittely 23.8.2022

Selvitetään ilmalämpöpumpun takuukorjauksen tilanne.

3.12. Santaniitynkatu 1

Jenga

4.8.2022 kaksi ilmoitusta ilman riittämättömyydestä ja oirekokemuksista.

Käsittely 23.8.2022

Ilmanvaihtojärjestelmää on kesällä korjattu ja säädetty. Suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.13. Sampolan palvelukeskus

13.7. – 16.8.2022 kolme ilmoitusta toimimattomasta ilmastoinnista.

Käsittely 23.8.2022

Kiinteistön jäähdytysjärjestelmän kapasiteetti ei riitä ulkoilman poikkeuksellisen korkean kosteuden poistoon. Muuten ilmanvaihto ja jäähdytysjärjestelmä toimivat normaalisti.

4. Muut asiat

Työterveyshuoltoon on ajalla 17.6.-19.8.2022 ollut kolme yhteydenottoa kahdelta eri henkilöltä sisäilmaoireisiin liittyen.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.