

Muistio 8/2021
21.9.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 21.9.2021 klo 13.00 – 13.30

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat:

Helmi Heiska	terveystarkastaja
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
Hannu Minkkinen	projektipäällikkö

Poissa:

Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

21.9.2021

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Keskustan elementtipäiväkoti

13.9.2021 ilmoitus kahden huoneen viileydestä.

Käsittely 21.9.2021

Lämpökamerakuvauksissa on todettu paikallisia ilmavuotoja kyseisten tilojen ikkunarakenteissa. Puutteet korjataan syksyn aikana.

3.2. Kalevan koulu

30.8.2021 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta ns. vanhan puolen luokkahuoneessa.

Käsittely 21.9.2021

Vanhalle puolelle on tehty kuntotutkimukset ja sen tulosten mukaiset korjaustoimenpiteet, jotka kohdistuivat lähinnä elementtisaumojen tiivistämiseen. Materiaalipäästöissä ei todettu poikkeavaa eikä rakenteissa todettu kosteutta. Ilmanvaihtoa on parannettu. Suositellaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhuoltoon oireilusta.

3.3. Keravanjoen monitoimitalo

10.9.2021 ilmoitus viemärin tyypisistä hajusta puutyöluokassa.

Käsittely 21.9.2021

Teknisen työn tilan öljynerotuskaivossa oli ollut liian vähän vettä, jolloin poikkeavaa hajua oli ilmennyt purunpoiston ollessa käynnissä. Asia on korjattu.

3.4. Killan koulu

20.9.2021 ilmoitus luokkatilan kuumuudesta ja oirekokemuksista luokassa.

Käsittely 21.9.2021

Killan koulun kuntotutkimusten tuloksiin perustuvat korjaukset ovat käynnissä. Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu, tiivistetty ja säädetty. Suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.5. Savion koulu

31.8.2021 ilmoitus oirekokemuksista yhdessä luokkatilojen ulkopuolisessa tilassa.

Käsittely 21.9.2021

Kuntotutkimuksissa todetut puutteet tilan rakenteissa on korjattu. Koulun ilmastointijärjestelmän nuohous ja säätö ovat kesken. Säätötyöt valmistuvat syksyn aikana ja työn valmistuttua voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyys eri työtiloissa. Suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

21.9.2021

3.6. Kaupungintalo

7.9.2021 ilmoitus oirekokemuksista ensimmäisen kerroksen työtilassa.

Käsittely 21.9.2021

Kohteeseen tehdään kohdekierros tilanteen kartoittamiseksi ja samalla selvitetään vaihtoehtoisia työtiloja. Suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.7. Terveyskeskus

15.9. ja 16.9.2021 kaksi ilmoitusta kemikaalimaisesta hajusta.

Käsittely 21.9.2021

Kiinteistössä on käynnissä kattoremontti, jonka aikana voi ilmetä poikkeavia hajuja. Seurataan tilannetta.

4. Muut asiat

Työterveyshuoltoon on ajalla 23.8.-17.9.2021 ollut sisäilma-asioihin liittyen viisi yhteydenottoa kolmelta eri henkilöltä.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30