

Muistio 4/2020  
21.4.2020

## SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 21.4.2020 klo 13.00 – 13.35  
Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

### Läsnä

Päivi Vainikainen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu

### Teams-yhteydellä:

Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö

### Asiantuntijat:

Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija

### Poissa

Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
Jarno Moisala	hallintopäällikkö
Helmi Heiska	terveystarkastaja

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

## 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

## 3. Uudet sisäilmailmoitukset

### 3.1. Päiväkoti Aarre

25.3.2020 ilmoitus oireilusta.

Käsittely 21.4.2020

Ilmoituksen saapumisen jälkeen on asennettu kolme lisäilmalaitetta, joiden tuottama ilmamäärä riittää 30:lle henkilölle. Laitteiden asentamisen jälkeen ei ole tullut ilmoituksia.

### **3.2. Savion päiväkoti**

27.3.2020 ilmoitus oireilusta.

Käsittely 21.4.2020

Rakennuksen ylipaineistukseen tähtäävät toimenpiteet on tehty ja jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta on käynnissä. Kaavamuutos rakennuksen korvaamiseksi uudisrakennuksella on hyväksytty. Sisäilmaoirehtivaa työntekijää kehoitetaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

### **3.3. Kalevan koulu**

8.4.2020 ilmoitus hajusta työtilassa.

Käsittely 21.4.2020

Ilmoituksen tekoaikaan Kalevan koulussa oli ilmanvaihdon nuohoustyö käynnissä. Nuohouksen aikana ilmanvaihto joudutaan välillä sulkemaan. Kun kiinteistön ilmanvaihto on poikkeuksellisesti pois päältä, rakennuksessa voi esiintyä poikkeuksellisia hajuja. Seurataan tilannetta. IV-kanavien puhdistus ja säätö on vielä käynnissä. Kiinteistön vanhan puolen tutkimusten yhteydessä myös uuden puolen lattiakosteudet on mitattu. Niiden osalta ei ollut poikkeavaa kuin väestönsuojatilassa sijaitsevan musiikkiluokan osalta, ja ko. tila on korjattu.

### **3.4. Kanniston koulu (Svenskbacka skola)**

6.4.2020 ilmoitus oireilusta.

Käsittely 21.4.2020

Kiinteistön kuntotutkimukset ovat alkamassa osana kiinteistöjen kuntotutkimusohjelmaa. Kyseessä yksittäinen ilmoitus.

### **3.5. Hoivakoti Vomma**

26.3.2020 ilmoitus oireilusta neuvotteluhuoneessa.

Käsittely 21.4.2020

Tilannetta seurataan. Ilmoitetaan kiinteistön omistajalle.

### **3.6. Sampolan palvelukeskus**

7.4.2020 ilmoitus oireilusta neuvolatilojen huoneessa.

16.-20.4.2020 kaksi ilmoitusta vedon tunteesta ja kylmyydestä ensimmäisessä kerroksessa.

Käsittely 21.4.2020

Kiinteistössä on automaatiojärjestelmän korjaus edelleen meneillään. Neuvolatilojen ilmamäärät mitataan ja säädetään viikolla 17. Ensimmäisen kerroksen muutostyöt aloitetaan viimeistään toukokuun alussa.

### **3.7. Terveyskeskus**

4.4.2020 kaksi ilmoitusta tunkkaisuudesta ja oireilusta.

Käsittely 21.4.2020

Terveyskeskuksessa tehtävät muutostyöt voivat vaikuttaa paikallisesti ja hetkellisesti myös korjausalueiden ulkopuolisten alueiden olosuhteisiin. Kyseisten tilojen ilmanvaihdon toimivuus on varmistettu ilmoitusten jälkeen.

## **4. Muut asiat**

### **4.1. Muut**

Poikkeustilanteen aikana kaupungin kiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset, korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

## **5. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.35.