

## Muistio 6/2019

4.6.2019

### SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika	4.6.2019 klo 13.00 - 13.48	
Paikka	Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio	
Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
	Merja Sairanen	varatyösuojeluvaltuutettu
	Iiris Laukkanen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Tiina Nissinen	Aavan edustaja
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Asiantuntijat:	
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
Poissa	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Jarno Moisala	hallintopäällikkö
	Jarmo Vakkila	liikuntapäällikkö
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

#### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 5/2019.

4.6.2019

### **3. Uudet sisäilmailmoitukset**

#### **3.1. Keskustan päiväkoti**

7.5.2019 päärakennus  
Sisäilmailmoitus.

Käsittely 4.6.2019  
Päärakennus suljetaan 24.6. Uuden päiväkodin rakennustyöt ovat aikataulussa. Päiväkoti valmistunee 1.8.2019.

#### **3.2. Kurkelan koulu**

7.5.2019 Huoltajan ilmoitus, Vanha puoli  
Ilmoitus oppilaan oireista.

Käsittely 4.6.2019  
Tutkimustulokset ovat saapuneet. Tiedote on valmistumassa.

#### **3.3. Heikkilän päiväkoti**

17.5.2019 Talon vanha puoli / neuvola  
Ilmoitus tunkkaisesta sisäilmasta vanhalle puolelle tultaessa aamulla.  
Toivotaan ilmastoinnin laittamista täysille.

Käsittely 4.6.2019  
Ilmanvaihto menee kaksi tuntia ennen toimintaa täydelle teholle. Ilma voi tuntua tunkkaiselle, kun sää on lämmin.

#### **3.4. Kalevan koulu**

21.5.2019 Terveystieteiden huone 31

Huoneen lämpötila liian korkea. Nyt +26.5 astetta ja nousee koko ajan, mikä aiheuttaa huolta lääkejääkaapin jäähdytyskyvystä.

Käsittely 4.6.2019  
Tarkistetaan lääkejääkaapin sijainti ja toiminta.

4.6.2019

**4. Vanhat sisäilmailmoitukset****4.1. Vanha Kauppalantalo**

Sisäilmailmoituksia B-käytävältä.

Käsittely 4.6.2019

Tekniikka käy paikalla ja suunnittelee toimenpiteet.

**4.2. Heikkilän neuvola**

Käsittely 4.6.2019

Tutkimukset neuvolasta ja päiväkodista ovat kesken. Neuvola on siirtymässä syksyllä Sampolan palvelukeskukseen.

**4.3. Päiväkoti Aarre / Tupakoulu**

Käsittely 4.6.2019

Ilmanvaihto on tarkastettu ja se toimii normaalisti.

**4.4. Kalevan päiväkoti**

Käsittely 4.6.2019

Tekniikka on tarkastanut ilmanvaihdon, ja se toimii normaalisti.

**4.5. Savenvalajan päiväkoti, Ellos**

Käsittely 4.6.2019

Kuntotutkimusraportti on saatu ja tiedotetta laaditaan.

**4.6. Sampolan palvelukeskus**

Käsittely 4.6.2019

Marcontrolin tutkimukset jatkuvat.

4.6.2019

**4.7. Kalevan koulu**

Käsittely 4.6.2019  
Tiedote on tulossa.

**4.8. Kaupungintalo, Kauppakaari 11**

Käsittely 4.6.2019

Ilmamäärämittausten tulokset ovat tulossa.

Keskusteltiin mahdollisuudesta tehostaa kaupungintalolla työskentelevien tiedottamista kiinteistöyhtiössä tapahtuvista toimenpiteistä. Tekniikka ei vastaa kiinteistöyhtiön huollosta tai ylläpidosta. Sen vuoksi myös tiedottaminen on kiinteistöyhtiön vastuulla.

**5. Muut asiat**

Oirekyselyjen yhteenveto on tullut TTL:lta. Tiedote laaditaan.

Ilmalämpöpumppujen kilpailuttaminen on viivästynyt.

Työterveyshuollon havainnot: Työterveyshuollossa on toukokuussa käynyt sisäilma-asioissa 7 henkilöä (9 käyntiä) ja vuoden alusta 42 henkilöä (63 käyntiä). Tiedossa ei ole, kumuloituvatko oireet tiettyihin kiinteistöihin. Sisäympäristöasiantuntija toivoi, että tämä tieto saataisiin sisäilmatyöryhmän käyttöön.

Kouluterveydenhuolto: Kouluterveydenhuollosta on saatu yhteensä kaksi ilmoitusta, toinen Kurkelan ja toinen Lapilan koulusta. Muilta kouluilta ei ole tullut ilmoituksia.

**6. Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous pidetään 27.8.2019 kello 13.00.

**7. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.48.